

60 minuten brandwerende dubbele deur → Conform testrapport 2010-Efectis-R0649

svedex
niet zomaar een deur

60 minuten brandwerende dubbele deur

Uitvoering

Deur zonder glasopening (model 1) of deur met rechthoekige of meervoudige glasopening (modellen 2, 5, 6 en 7)

Testresultaat

61 minuten volgens NEN-EN 1634-1

Geteste deurafmeting

1230 x 2700 mm (per deurblad)

Maximale deurafmeting

Aantoonbaar gecertificeerd tot en met 1230 x 2700 mm. (per deurblad)

Deurdikte

58 mm

Draairichting

Links of rechts

Glasopening

Deur is gecertificeerd leverbaar met een of meervoudige rechthoekige glasopening, maximale afmeting glasopening: 760 x 2062 mm. Max. totaal oppervlak 1,57m². Borstwering min. 400 mm. Bovenregel, stijlen en ruimte tussen de glasopeningen min. 120 mm.

Glas

Deur met glasopening dient te worden voorzien van glastype Pyroguard C1160, dikte 10 mm.

Beplating

Hardboard

Toplaag afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren.
- Voorbewerkt (overschilderbare HPL)

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

Vulling

Vlasspaanvulling

Stijl- en regelwerk

Roodhouten stijlen, onderregel en bovenregel.

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

Kantafwerking

Hardhouten kantlatten of gelijkwaardige randafwerking

Slot

Nemef 600 serie, Nemef 1200 serie of een gelijkwaardig slot.

Krukken en schilden

Alle gangbare krukken en schilden uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.

Montage

De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren.

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in zowel een stalen- als roodhouten inmetselekozijn, minimale volumieke massa 625 kg/m³

Draainaden

Ruimte onder de deur maximaal 6 mm, ruimte aan verticale zijden en bovenzijde maximaal 3 mm.

Opties

Slotkastboring, voorplaatsfrezing en scharnierkrozingen.

Geluidsisolatie

Rw-bladwaarde 34 dB

Gewicht deur

35 kg/m²

Gewicht glas

24 kg/m²

Toegestane uitbreidingmogelijkheden

- Valdorpel
- Spionoog
- Kabeldoorvoer- en overgang

60 minuten brandwerende dubbele deur →
Conform testrapport 2010-Efectis-R0649

svedex
niet zomaar een deur

